

9.1. Gerenciamento remoto

O chamado gerenciamento remoto de dispositivos refere-se à capacidade de manter e gerenciar o dispositivo através do software Vircom, incluindo reiniciar o dispositivo, modificar parâmetros e atualização de firmware. Esta função é adequada para usuários que usam o Vircom para gerenciamento de dispositivos. Para o software Vircom, desde que o dispositivo possa ser encontrado na lista de dispositivos, ele pode ser gerenciado remotamente. A gestão remota de equipamentos divide-se nas seguintes situações:

1. Pesquisa automática: O dispositivo e o computador estão no mesmo switch. Neste momento, não importa se a interface está no mesmo segmento de rede ou não, o método de pesquisa do Vircom no computador é: O Vircom envia uma consulta de transmissão. Após receber a consulta, todos os dispositivos responderão com seus próprios parâmetros. O software Vircom é o método de pesquisa todos as interfaces de uma só vez.
2. Adição manual: Existem duas situações: a) Roteadores de grande escala dividem a rede: Em algumas redes de grande escala, pacotes de broadcast são divididos por roteadores, de modo que os pacotes de broadcast não podem chegar ao destino final, mas o ping na interface é possível já que está conectada. Neste caso, geralmente é preciso a adição manual para resolver o problema. O método de adicionar manualmente é clicar no botão em **Add Manually** na janela **Device Management** e adicionar o primeiro e o último IP para consultar a interface uma a uma. b) O servidor de rede pública consulta a interface na rede interna: a interface está na rede interna e atua no modo servidor TCP, e o Vircom está no servidor de IP de rede pública. Neste momento, você precisa fazer um mapeamento de porta 1092 UDP no roteador da rede onde a interface está localizada e mapeie-o para o IP onde o Vircom está localizado e, em seguida, vá no Vircom e adicione manualmente a interface. O IP é o IP da rede pública.
3. Cliente TCP: Quando a interface atua como cliente TCP, ela iniciará uma conexão TCP com a porta 4196 do IP de destino (116.15.2.3). Depois que a conexão for estabelecida, ela enviará automaticamente seus próprios parâmetros do sistema para a porta UDP (não é porta TCP) do destino (4196) em cada tempo configurado em **Keep Alive Time**, para que o Vircom possa encontrar a interface. Se a porta de destino não for 4196, você precisará modificar a porta de recebimento de parâmetros padrão do Vircom. Para modificar, na tela principal do Vircom entre em **Config>Software Settings** e marque a altere a porta no campo **Listen port**;
4. Envio de parâmetros em intervalos regulares: Mesmo na interface no modo de servidor TCP, você pode verificar a função **Enable send parameter**, e os parâmetros serão enviados para o porta de destino do IP de destino (aqui 116.15.2.3) a cada 5 minutos

Device Settings

Device Info Virtual Serial: COM2 Dev Type: Dev Name: EICETH485 Dev ID: 285FC17A2439 [-] Firmware Ver: V1.452	Network IP Mode: Static IP Address: 192 . 168 . 1 . 254 Port: 4196 Work Mode: TCP Server Net Mask: 255 . 255 . 255 . 0 Gateway: 192 . 168 . 1 . 1 Dest. IP/Domain: 192.168.1.2 Local IP Dest. Port: 4196	Advanced Settings DNS Server IP: 192 . 168 . 0 . 1 Dest. Mode: Dynamic Transfer Protocol: REAL_COM Protocol Keep Alive Time: 60 (s) Reconnet Time: 12 (s) Http Port: 80 UDP Group IP: 230 . 90 . 76 . 1 <input checked="" type="checkbox"/> Register Pkt: 31 32 33 34 <input type="checkbox"/> ASCII <input type="checkbox"/> Restart for no data every 300 Sec. <input checked="" type="checkbox"/> Enable send parameter every 5 Min. More Advanced Settings...
Function of the device <input type="checkbox"/> Web Download <input checked="" type="checkbox"/> DNS System <input checked="" type="checkbox"/> REAL_COM Protocol <input checked="" type="checkbox"/> Modbus TCP To RTU <input checked="" type="checkbox"/> Serial Commnad <input checked="" type="checkbox"/> DHCP Support <input type="checkbox"/> Storage Extend <input checked="" type="checkbox"/> Multi-TCP Connection	Serial Baud Rate: 57600 Data Bits: 8 Parity: None Stop Bits: 1 Flow Control: None	Framing Rule Max Frame Length: 1300 (Byte) Max Interval(Smaller will better) 3 (Ms)

Get Default Save As Default Load Default Modify Key Firmware/Config Restart Dev Modify Setting Cancel

Revision #1

Created 19 November 2024 16:32:28 by Electools

Updated 19 November 2024 16:32:32 by Electools